

Labor Dr. Rabe
HygieneConsult

Prüfurfkunde

Das

Luftkanalysystem
URSA Air Zero

der Firma
URSA Deutschland GmbH
Fuggerstrasse 1d
04158 Leipzig

entspricht den Hygiene-Anforderungen der
VDI-Richtlinie 6022 Blatt 1 (07/2011)
Raumluftechnik, Raumlufqualität - Hygiene-Anforderungen an
Raumluftechnische Anlagen und Geräte.

Die Konformitätsprüfung erfolgte an verschiedenen Musterabschnitten von URSA Air Zero Luftkanälen im Labor Dr. Rabe HygieneConsult in Essen von Juli bis September 2013. Die Prüfbedingungen und -ergebnisse sind dem Prüfbericht 0698p3 vom 02.09.2013 zu entnehmen.

Diese Prüfurfkunde bescheinigt gleichzeitig die Konformität mit den Hygiene-Anforderungen der VDI 3803 (02/2010) und DIN EN 13779 (09/2007). Die Gültigkeit der Prüfurfkunde ist unbegrenzt, vorbehaltlich etwaiger Änderungen der Konstruktion oder der eingesetzten Materialien, die jährlich überprüft werden.

Essen, den 02.09.2013



Dr. Rudolf Rabe

Labor Dr. Rabe HygieneConsult
Frillendorferstr.154
D-45139 Essen